

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности по г.Кувандыку, Кувандыкскому району и г.Медногорску
(наименование органа государственного надзора)
462241, Кувандык, пр. Мира, 41 тел. 27-3-39, факс 3-62-04 E-mail: ku-ogpn@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 205/1/111

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников города

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области»

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г.Кувандыка, Кувандыкского района и г.Медногорска по пожарному надзору № 205
от « 09 » ноября 2015 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 17 » ноября 15 г. по 16 ч 00 мин. « 26 » ноября 2015 г.
проведена проверка: начальником ОНД по г. Кувандыку, Кувандыкскому району и
г.Медногорску подполковником внутренней службы Варавиным М.А.
(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,
территории и здания МБОУ ДОД «ДПШ», расположенных по адресу: Оренбургская обл.
г.Кувандык, ул. Строителей, 13.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ ДОД «ДПШ» Хакимова А.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Покрытие пола коридора второго этажа здания выполнено горючим материалом (на полу линолеум) с показателями пожарной опасностью более чем - Г2,В2,Д3,Т2.	ПП РФ № 390 от 25.04.2012г. п. 33. СНИП 21-01-97* п. 6.25*. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 134. т. 3, т. 28; СП 1.13130.2009. п. 4.3.2. СНИП II-A. 5-70* п.2.4*.	01.08.16г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
2.	Шлейф автоматической пожарной сигнализации на втором этаже здания имеет механические повреждения.	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст.4. ст.6. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г. п.61.	01.08.16г.	
3.	В проеме отделяющем лестничную клетку от общих коридоров на первом и втором этаже здания отсутствуют двери с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	ПП РФ №390 от 25.04.2012г. п.23 д). п.36. п.62. СНиП 21-01-97* п.6.18*.	01.08.16г.	
4.	В остекление дверей лестничной клетки допускается применение не армированного стекла.	ПП РФ №390 от 25.04.2012г. п.36.	01.08.16г.	
5.	Шкафы пожарных кранов на первом и втором этаже здания выполнены из горючих материалов, элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении отсутствуют, поворотная кассета отсутствует.	ПП РФ №390 от 25.04.2012г. п.57. НПБ 151-2000 п.4.4- 4.16*.	01.08.16г.	
6.	Высота двери эвакуационного выхода из лестничной клетки выполнена менее 1,9м.	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст.4. ст.6. СНиП 21-01-97* п.6.16 СП 1.13130.2009 п.4.2.5.	01.08.16г.	
7.	Открывание двери эвакуационного выхода из лестничной клетки, а также коридоре первого этажа выполнено не по направлению путей эвакуации из здания.	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст.4. ст.6. СНиП 21-01-97* п.6.17. СП 1.13130.2009 п.4.2.6. ПП РФ №390 от 25.04.2012г. п.35.	01.08.16г.	
8.	В полу коридора первого этажа здания допускается перепад высот (труба отопления).	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст.4. ст.6. СНиП 21-01-97* п.6.28*. СП 1.13130.2009 п.4.3.4.	01.08.16г.	
9.	План эвакуации не соответствует требованиям.	ПП РФ №390 от 25.04.2012г. п.7. ГОСТР12.2.143-2009 п.6.2.4.	01.08.16г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела НД по г.Кувандыку, Кувандыкскому району и г.Медногорску УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Оренбургской области Варавин М.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«26» ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«26» ноября 2015 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99